



REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, P.N.
TODO POR LA PATRIA

“Año del desarrollo agroforestal”

Santo Domingo D.N.-
01 de diciembre de 2017.

Al : Comité de Compras y Contrataciones de la P.N.
Su Despacho.-

De los : Peritos técnicos.

Asunto : Envío de especificaciones técnicas.

1. **Respetuosamente**, nos dirigimos a ese Comité para hacerles la entrega de las especificaciones técnicas en la Adquisición materiales de electricidad para ser utilizados en la instalación de la planta eléctrica del palacio de la Policía Nacional, las compra menor No. **POLICIA NACIONAL-LDAF- CM-2017-0009**

ESPECIFICACIONES

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	14	TUBOS EMT DE 3”, CON SUS COUPLING EMT DE 3”
2.	03	CURVAS EMT DE 3PULG.
3.	08	CONECTOR RECTOR EMT DE 3”
4.	01	LETRA LB EMT DE 3”
5.	900	PIES CABLETHHN AWG 2/0
6.	450	PIES CABLETHHN AWG 1/0
7.	300	PIES CABLE TRIPLEX 2/0
8.	230	PIES CABLE TRIPLEX 2.
9.	360	PIES CABLETHHN AWG 2.
10.	660	PIES CABLETHHN AWG 6.
11.	01	REGISTRO NEMA 3R 15 X 15 X 6 PULG.
12.	25	PIES TUBERIA LT DE 3 PULG.
13.	08	CONECTOR RECTO LT DE 3 PULG
14.	01	2 CONECTORES CURVOS LT DE 3”, 30 ABRAZADERAS UNISTRUT E 3”, 2 BARRAS CHANEL.
15.	02	PANEL TRIFASICO 18 CIRCUITOS, NEMA 3R CON PORTACANDADO, BARRAS 250/3 A
16.	01	MAIN BREAKER DE BREAKER 400/3 A E

		INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (ITA) 400/3 A, CIB DIS (2) BREAKERS DE 150/3 A.
17.	01	MATERIALES VARIOS GASTABLES
18.	50	TORNILLOS Y EXPANSIONES DE PLOMO 5/16 X 1- 1/2"
19.	04	TAPES DE VYNIL 3M, 2 TAPES DE GOMA 3M, MANGAS DE EMPALMES P/CABLE AAWG 2/0

SIMON PEDRO SANTOS
Iguinaldo, P.N.

KELVIN CABRAL
Asimilado, P.N.